


2025 - 26



AVERBO

9660 Brakel



Te respecteren wedstrijdopstelling

The diagram shows a rectangular site plan for a school playground. The site is divided into a green area (top and sides) and a blue area (bottom). The green area contains a large orange rectangle divided into four smaller orange rectangles. The blue area contains a large blue rectangle divided into three smaller blue rectangles. Dimensions are given: 5m for the width of the green area, 3m for the height of the green area, 3m for the width of the orange area, 1.5m for the width of the blue area, and 3m for the height of the blue area. Labels include 'Ref.' (Reference) and 'Stral' (Street).

In de speelzone mag er geen enkel obstakel aanwezig zijn.
Geen andere manifestaties toegelaten in de sporthal tijdens de wedstrijd
Enkel toegelaten te spelen op het centrale terrein

			Zakel toegelaten te spelen op het centrale terrein													
			Afmetingen									Links		Rechts		
												A		B		
Toeschouwers Max. Toegelaten	+/-350 zitpl	Lengte:	29,50 m	Vrije zone speelveld						5,9m		5,9m				
				Zone tot toeschouwers						geen						
Pers:										Scheidsr.		Officiëlen				
Licht:	971	Breedte:	17,80 m	Vrije zone speelveld						3m		3m				
				Zone officials								1,8m				
				Zone tot toeschouwers						1m		geen				
Vloer:	Ondergrond: Bekleding:	schokabsorberend synthetisch	Hoogte:	7,30 m	Vrije hoogte tot dakconstructie of eventuele obstakels in de wedstrijdzone van 28mx15m											
Scorebord	Digitaal		Ruimte Administratie				ok				Kleedkamer ploegen				2	
Verwarming	ok		Ruimte dopingcontrole (+WC)				WC mindervaliden				Kleedkamer officials				2	
Geluidsinstallatie	ok										Kleedkamer andere					
Vereiste codes				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				B	B	B	A	B	B	B	A	A	C	A	A	
Homologatiecode zaal				B	B	B	A	B	A	B	A	A	B	A	A	


Algemene Informatie *(te respecteren tijdens de wedstrijd)*

Dit homologatiebewijs vervalt als er wijzigingen aan de zaal gebeuren.

Indien er tijdens de wedstrijd aan de gestelde voorwaarden niet voldaan wordt, dient dit door de scheidsr en/of comm vermeld te worden op het wedstrijdblad.

VEREISTE CODES Liga H + D 2023

Code			OMSCHRIJVING HOMOLOGATIECODES
1	Vrije zone	B	min. 3 m naast zijlijn en 5 m achter achterlijn
2	Hoogte	B	min. 7 m
3	Verlichting	B	min. 750 lux
4	Vloer	A	Harde ondergrond met schokabsorberende vloerconstructie
5	Lijnen	B	Speelveld andere kleur dan vrije zone (andere lijnen aanwezig)
6	Palen	B	Palen met een vaste lengte (2,55m) met verplaatsbare bevestigingspunten.
7	Platform scheidsr	B	Vast scheidsrechtersplatform met zitmogelijkheid
8	Kleedk spelers	A	Afzonderlijke kleedkamer per ploeg met douches
9	Kleedk scheidsr	A	Met douche
10	EHBO	C	Aanwezigheid van verbanddoos, verplicht aanwezig op het terrein (+ defibrillator)
11	Verwarming	A	Minimum 16°C
12	Opwarmingsruimte	A	Opwarmingsruimte ca 3 x 3 m - afgebakend.



Lichtmeting vrije zone T1 = 3 / 5 m

Lichtmeting uitgevoerd op volledig vermogen

19/08/2025

2-OPM-9660-1-(1)-Brakel new