

Homologatie Volley Belgium - Nationale 3

Geldig tot einde
seizoen

2025 - 26



Sporthal

DE ZWALUW

Club: **W-0834**


ELCKERLYC ZWEVEZELE

Kasteelstraat 76

8750 Zwevezele



Wedstrijdomgeving



In de speelzone mag er geen enkel obstakel aanwezig zijn.

Reeks: **NAT 3 - D**

Afmetingen

Toeschouwers Max. Toegelaten		Lengte:	42 m	Vrije zone speelveld (opslagzone)	minimum 2 m
Licht:	666	Breedte:	22 m	Vrije zone speelveld	minimum 2 m
Vloer:	Ondergrond: niet schokabsorberend Bekleding: synthetisch	Hoogte:	7 m	Vrije hoogte tot dakconstructie of eventuele obstakels in de wedstrijdzone van 22 m x 13 m	
Scorebord	Handscorebord - electr scorebord	Ruimte Administratie		ok	Kleedkamer ploegen
Verwarming	ok	Ruimte dopingcontrole (+WC)		ok	Kleedkamer officials
				1	2
				3	4
				5	6
				7	8
				9	10
				11	12
				D	C
				E	B
				C	B
				B	B
				B	B
				A	A
				B	A
				A	B
				B	B

Algemene Informatie *(te respecteren tijdens de wedstrijd)*

- Einde opslagzone op 4 meter van achterlijn (kant cafetaria) aan te geven
- Scheidingsgordijn zijde terrein 2 moet dichtgeschoven worden

Dit homologatiebewijs vervalt als er wijzigingen aan de zaal gebeuren.

Indien er tijdens de wedstrijd aan de gestelde voorwaarden niet voldaan wordt, dient dit door de scheidsr en/of comm vermeld te worden op het wedstrijdblad.

VEREISTE CODES Nat 3 H + D 2023

Code			OMSCHRIJVING HOMOLOGATIECODES
1	Vrije zone	D	min. 2 m naast zijlijn en achter achterlijn
2	Hoogte	C	min. 6,50 m
3	Verlichting	E	min. 300 lux
4	Vloer	B	Harde ondergrond met bekleding zonder schokabsorberend vermogen
5	Lijnen	C	Afbakeningslijnen met kruisende lijnen in andere kleuren
6	Palen	B	Palen met een vaste lengte (2,55m) met verplaatsbare bevestigingspunten.
7	Platform scheidsr	B	Vast scheidsrechttersplatform met zitmogelijkheid
8	Kleedk spelers	B	Afzonderlijke kleedkamer per ploeg met gezamenlijke douches
9	Kleedk scheidsr	B	Met enkel lavabo
10	EHBO	C	Aanwezigheid van verbanddoos, verplicht aanwezig op het terrein (+ defibrillator)
11	Verwarming	A	Minimum 16°C
12	Opwarmingsruimte	B	Opwarmingsruimte naast wisselbank - niet afgebakend - beperkte ruimte.

